



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.09.П.009716.10.13

Дата 03. 10. 2013 г.

На основании заявления № 07967

от 23.09.2013

Организация-изготовитель: "Carlisle Construction Materials GmbH"
Адрес: Schellerdamm 18, D - 21079, Hamburg, Germany (Германия)

Импортер (поставщик), получатель: "Carlisle Construction Materials GmbH"
Адрес: Schellerdamm 18, D - 21079, Hamburg, Germany (Германия)

Наименование продукции: Кровельные и гидроизоляционные мембранные материалы на основе EPDM: Resitrix MB, Resitrix Classic, Resitrix GA, Resitrix SK-W, Resitrix SR, Resistit ESK торговой марки "Resitrix"

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией соответствия

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, декларация о соответствии, протокол испытаний, гарантийное письмо, описание продукции, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой композитный кровельный и гидроизоляционный материал на основе полимера ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер), усиленного армирующей сеткой из стекловолокна, мембраной с самоклеющимся полимербитумным составом, с присыпкой из кварцевого песка (или без)

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №523/523-ПТ от 12.08.2013 г.

№ 051773

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Ацетальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0,01
Спирт метиловый, мг/м ³	менее 0.001	0,5
Спирт изопропиловый, мг/м ³	менее 0.001	0.2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0.01
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	7.8	не более 15
Запах, баллы	1	не более 2

Область применения: Резитрикс МВ- гидроизоляция горизонтальных поверхностей кровель, в отдельных случаях может использоваться для гидроизоляции парапетов и стен; для устройства эксплуатируемых и озеленяемых кровель, а также ответственных объектов с высокими требованиями к гидроизоляционному слою;

Resitrix SR - для устройства полностью приклеенных кровельных систем, гидроизоляции примыканий к стенам, парапетам и надстройкам при реализации механической, балластной и инверсионной кровельных систем, а также для гидроизоляции фундаментов, подземных инженерных сооружений и других строительных конструкций;

Resitrix SK-W - для устройства полностью приклеенной гидроизоляции озеленяемых кровель, гидроизоляции фундаментов, подземных инженерных сооружений и других строительных конструкций;

Resitrix Classic - для гидроизоляции плоских и наклонных кровель, для гидроизоляции помещений с влажным режимом, защиты фундаментов, подземных и инженерных сооружений и других строительных конструкций;

Resitrix GA - для гидроизоляции поверхностей, подверженных серьезному внешнему воздействию - парковочных площадок, мостов, эстакад и других сложных инженерных сооружений.

Resistit ESK - при гидроизоляции фасадов и парапетов зданий, структурных элементов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Кровельные и гидроизоляционные мембранные материалы на основе EPDM: Resitrix МВ, Resitrix Classic, Resitrix GA, Resitrix SK-W, Resitrix SR, Resistit ESK торговой марки "Resitrix" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



М. П.

Подпись

Иваненко А.В.
Сафонкина С.Г.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Васильева Г. В.